



Offene und geschlossene Großgaragen

Offene und geschlossene Großgaragen
ausgenommen eingeschossige Großgaragen mit festem
Benutzerkreis und die oberste Etage von mehrgeschossi-
gen Großgaragen, wenn sie nicht überdacht ist.


≥ 1000 m² Nutzfläche



1h



DS



BS

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss in Räumen für Ersatzstromaggregate, HVS und HVA
sowie in

- In den Fahrgassen
 - auf Gehwegen neben Zu- und Abfahrten
 - auf Rampen
 - auf den Treppen und in den zu den Ausgängen führenden Wegen
- vorhanden sein.

Zugelassen sind:

Gruppenversorgung

Zentralbatterie

Ersatzstromaggregat

Gefordert sind:

E ≥ 1 LUX

Δt ≤ 15 SEC